





ELEKTROINSTALACE 2NP



ELEKTROINSTALACE 1NP

Legenda:		
B	ZÁŘ SVÍTIDLO OSV.ZRCADLA	1*14W IP40
C1	ZÁŘ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	2*14W OP HF
C2N	ZÁŘ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	2*28W OP HF+NOUZE 3HODINY
J1	ZÁŘ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	2*28W DMB HF
J2	ZÁŘ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	2*35W DMB HF
N2	NOUZOVÉ SV.LED 5W	IP40 3 HODINY
Q1	PŘEPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ,ŘAZ1	IP20 M45
Q2	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ	IP20 M45
Q5	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ,ŘAZ.5	IP20 M45
Q6	PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ,ŘAZ.6	IP20 M45
Q7	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ,ŘAZ7,	IP20 M45
VENT	VENTILÁTOR S DOBĚHOVÝM	RELÉ-DODÁVKA STAVBY
X	ZÁSUVKA 230V/16A,IP20	MODUL 45
XD	ZÁSUVKA 230V/16A,IP20	M45 +TR.D NEZÁMĚNNÁ
XN	ZÁSUVKA 230V/16A,IP20	MODUL 45 NEZÁMĚNNÁ

SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
VEŠKERÉ PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO PŘÍČEK SDK MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ
PRO MONTÁŽ DO A NA TENTO MATERIÁL.
INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY POD OMÍTKOU,V DUTINÁCH KONSTRUKCÍ
V PODHLEDECH A V PARAPETNÍCH KANÁLECH.
PARAPETNÍ KANÁLY JSOU DODÁVKOU SLABOPROUDU
VÝŠKA A UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ,JEJICH DESIGN SE ŘÍDÍ PD INTERIERU
VÝKRESY PD INTERIERU MAJÍ PŘEDNOST PŘED PD ELEKRO
ZÁSUVKY BUDOU CHRÁNĚNY PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VÝJÍMKOU NEZÁMĚNNÝCH ZÁSUVEK
(OZNAČENÉ XN,XD)
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N,400/230V AC 50HZ,TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2
ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ DLE PROJEKTU INTERIERU

AKCE :		ČÍSLO ZAKÁZKY :	
GIBS - OPRAVA OBJEKTU MASARYKOVA 219, ÚSTÍ N. L.		128 10 12	
MÍSTO :			
Masarykova 219/381, Ústí nad Labem, 400 01 - Bukov katastrální území: Bukov (Ústí nad Labem), parcela č.: 975			
INVESTOR :			
Česká republika - Generální inspekce bezpečnostních sborů Skokanská 2311/3, Praha 6, 160 00			
DATUM :	VEDOUcí PROJEKTU :		
03/2013	Ing.arch. Lubomír Křivka		
STUPEŇ :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Slavík	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	VYPRACOVAL :		
		Ing. Zdeněk Slavík	
ČÁST PROJEKTU :		MĚŘÍTKO :	
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		M 1 : 50	
OBSAH :		OZNAČENÍ :	
ELEKTROINSTALACE DODATEK č.1		F.1.4. G.D1	